


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CPR044020D



## CPR Dca, s1,d1,a1

**1. Organismo Notificado:** Nº 2652 (3P)

**2. Nº informe:** 1200283

**3. Norma armonizada:** EN 60332-1-2:2004/A11:2016; EN 50399:2011/A1:2016; IEC 60754-2:2014

**4. Código de identificación única del producto tipo:** 044020-044020B

Cables detección incendios apantallado cubierta LSZH

Nombre CC DETEC.INC-2X1,5 AP LSZH

**5. Usos previstos:**

Cables destinados a instalaciones interiores para conexión entre detectores de incendios, apantallados y libres de halógenos.

**6. Fabricante:** CENTER CABLE, S.L. , C/ Camino del Barranco, 4-6, 28320 Pinto, Madrid, España. Tel.+34 6926030.

Email: comercial@centercable.com

**6. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Sistema de evaluación y verificación de la constancia | Prestaciones  | Especificaciones técnicas armonizadas   |
|----------------------------|---|---------------|---|
| Reacción al fuego          | Sistema 3   | Dca, s1,d1,a1 | EN 60332-1-2:2004/A11:2016;             |
| Sustancias peligrosas      |   | NPD (*)       | EN 50399:2011/A1:2016; IEC 60754-2:2014 |

(\*) Prestación no determinada.

**7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.**

La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) EN 13501-6:2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado

  
 Director Comercial P. I. Las Arenas de Pinto  
 Oscar Ortega Romero  
 C/ Camino del Barranco 4 y 6 P.I. Las Arenas de Pinto  
 28320 Pinto (Madrid)  
 Telf.: 91 692 60 30 Fax.: 91 692 64 28  
 www.centercable.com



20/05/2020