


# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES CPR044040



## CPR Dca, s1,d1,a1

**1. Organismo Notificado:** N° 2652 (3P)

**2. N° informe:** 1200283

**3. Norma armonizada:** EN 60332-1-2:2004/A11:2016; EN 50399:2011/A1:2016; IEC 60754-2:2014

**4. Código de identificación única del producto tipo:** 044040-044040R25-044040B

Cables detección incendios silicona SOZ1-K de sección 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5mm<sup>2</sup>

Nombre CC-DETEC.INC-FR90-2X1,5

**5. Usos previstos:**

Cable para la transmisión de datos y señales de energía en condiciones extremas, muy útil en casos donde pueda haber incendios prolongados puesto que permite mantener los equipos de emergencia en activo. Permite soportar temperaturas de alrededor de 80°C

**6. Fabricante:** CENTER CABLE, S.L. , C/ Camino del Barranco, 4-6, 28320 Pinto, Madrid, España. Tel.+34 6926030.

Email: comercial@centercable.com

**6. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Sistema de evaluación y verificación de la constancia | Prestaciones  | Especificaciones técnicas armonizadas   |
|----------------------------|---|---------------|---|
| Reacción al fuego          | Sistema 3   | Dca, s1,d1,a1 | EN 60332-1-2:2004/A11:2016;             |
| Sustancias peligrosas      |   | NPD (*)       | EN 50399:2011/A1:2016; IEC 60754-2:2014 |

(\*) Prestación no determinada.

**7. Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.**

La presente declaración se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) EN 13501-6:2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado




21/02/2023